



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
бесконтактные оптические типа ВБО-Д

ПАСПОРТ
ВФ.00.023-10 ПС

Российская Федерация, 620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62.
Тел./факс: (343) 379-53-60 (многоканальный).
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Выключатель бесконтактный оптический ВБО-Д68 (в дальнейшем выключатель) в термокожухе с автоматическим подогревом (в дальнейшем - термокожух) предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды до минус 60°С.

1.2 Термокожух обеспечивает автоматический подогрев установленного в нём излучателя или приёмника.

1.3 Выключатели предназначены для применения в качестве первичных датчиков в системах управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

1.4 Выключатели разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2024.

1.5 Выключатели предназначены для применения по схеме типа Т (пара «излучатель-приемник» образует фотоэлектрический барьер).

1.6 Выключатели реагируют на прерывание оптического луча от излучателя к приемнику.

1.7 Выключатели предназначены для коммутации напряжения 24 В постоянного тока.

1.8 Выключатели рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы.

1.9 Выключатели не предназначены для использования в качестве средств измерений.

1.10 Выключатели, питаемые от изолированного источника постоянного напряжения, не имеют опасных напряжений и являются электробезопасными в условиях эксплуатации, как оборудование класса III по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).

2 КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

2.1 Выключатели подразделяются по следующим признакам:

- по функционалу: излучатель, приемник;
- по материалу корпуса: пластмассовый;
- по способу подключения: У - встроенный кабель, УР - разъем на встроенном кабеле;
- по функции коммутационного элемента:

НО (функция включения) обеспечивает протекание тока нагрузки при обнаружении объекта воздействия и прерывание протекания тока при отсутствии объекта воздействия,

НЗ (функция отключения) обеспечивает прерывание протекания тока нагрузки при обнаружении объекта воздействия и протекание тока при отсутствии объекта воздействия;

- по типу выхода: PNP, NPN.

2.2 Обозначение типоразмеров выключателей и их соответствие характеристикам приведено в Таблице 1. Выпускаемые типоразмеры указаны в каталоге продукции ЗАО «СЕНСОР».

Таблица 1 - Обозначение выключателей и их соответствие основным параметрам

Обозначение выключателя	Исполнение	Коммутационная функция	Индикация цвет (значение)	Встроенный оптический выключатель
ВБО-Д68-120У-9100-НТК	излучатель	отсутствует *	зеленый (питание)	ВБО-М18-76В-9100-Н
ВБО-Д68-120У-9111-СТК	приемник PNP	НО (замыкание**)	красный (КЗ замкнут)	ВБО-М18-76В-9113-СА (используется выход НО)
ВБО-Д68-120У-9112-СТК		НЗ (размыкание**)	красный (КЗ замкнут)	ВБО-М18-76В-9113-СА (используется выход НЗ)
ВБО-Д68-120У-9121-СТК	приемник NPN	НО (замыкание**)	красный (КЗ замкнут)	ВБО-М18-76В-9123-СА (используется выход НО)
Примечания: *) излучатель не имеет коммутационного элемента; **) при прерывании либо отсутствии луча от излучателя.				

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические характеристики выключателей приведены в Таблице 2.

3.2 Внешний вид и габаритные размеры выключателей приведены на рисунке 1.

3.2 Выключатель ВБО-Д68 состоит из оптического выключателя ВБО-М18-76В марки «СЕНСОР» (см.Табл. 1), помещенного в термокожух с автоматическим подогревом.




Рисунок 1 - Внешний вид и габаритные размеры

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Номинальное напряжение питания	24 В
Допустимый диапазон напряжений питания	20...28 В
Максимальный ток нагрузки приемника	500 мА
Ток потребления:	
излучателя	0,5 А
приемника	0,5 А (без учета тока нагрузки)
Падение напряжения на выключателе, не более	2 В
Остаточный ток через выключатель, не более	0,01 мА
Время готовности, не более	300 мс
Максимальная частота срабатывания	500 Гц
Зона чувствительности (Sd)	20 м
Длина волны	880 нм
Стандартная длина кабеля подключения (по согласованию с заказчиком может быть изменена)	2 м
Габаритные размеры:	
выключатель	Ø 68x158 мм
с солнцезащитным козырьком	Ø 80x185 мм
с кронштейном ДхШхВ	260x80x160 мм
в упаковке	100x130x270 мм
Масса (с кабелем стандартной длины), не более	0,67 кг

3.3 На корпусе термокожуха расположены два гермоввода: через один выводится кабель подключения (соединение – Табл.3), второй – резервный.

3.4 Термокожух оснащен поворотным кронштейном, который обеспечивает регулировку выключателя в двух плоскостях.

3.5 Излучатель и приемник включаются по схеме, представленной на рис. 2. Схема подключения приведена на маркировке выключателя.

3.6 Выключатели имеют светодиодную индикацию замкнутого состояния коммутационного элемента (красное свечение) у приемников, либо индикацию наличия напряжения питания (зеленое свечение) у излучателей. Индикация доступна наблюдению через стеклянное окно термокожуха.

3.7 Конструкция выключателя допускает ремонт путем замены встроенного выключателя ВБО-М18-76В (см. Табл. 1).

Таблица 3 - Адресация выводов при подключении выходного кабеля к клеммнику K1

Номер контакта	Цвет провода в кабеле	Назначение	Примечание
1	коричневый	плюс 24 В	
2	черный	Выход	только для приемников
3	синий	минус 24 В	




Рисунок 2 - Варианты схем подключения выключателей

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям, выключатели соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 и пригодны для эксплуатации в диапазоне температур от минус 60 до +70 С.

4.2 По устойчивости к внешним воздействующим факторам выключатели соответствуют:

- группе механического исполнения М15 по ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость;
- ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2024 по испытаниям на воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 30 g.

4.3 По электромагнитной совместимости выключатели соответствуют ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2024.

4.4 Выключатели имеют степень защиты IP67 по ГОСТ 14254-2015 и ГОСТ 14255-69.

4.5 Материалы, применяемые для изготовления корпусов выключателей, являются стойкими к длительному воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682-81).

4.6 Рабочее положение выключателей в пространстве – произвольное.

4.7 Внимание! Запрещается использовать в качестве нагрузки выключателя лампы накаливания.

4.8 Механические нагрузки, возникающие при монтаже выключателей, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов выключателей. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 100 Н (10 кгс). Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс). Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 40 мм.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

5.1 Последовательность монтажа

5.1.1 Вывернуть защитный кожух 1 корпуса (рисунок 1).

5.1.2 Разместить в термокожухе возле стекла пакет с силикагелем, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку. При необходимости, подключить кабель 4 (рисунок 1) к клеммной колодке К1 в соответствии с Таблицей 3.

5.1.3 Ввернуть защитный кожух 1 корпуса. Сборку термокожуха рекомендуется производить в сухом прохладном помещении (на улице в сухую прохладную погоду), для уменьшения запотевания смотрового стекла.

5.1.2 Закрепить кронштейны 3 (рисунок 1) в местах установки излучателя и приёмника.

5.1.2 Надеть на термокожухи излучателя и приёмника солнцезащитные козырьки 2 (рисунок 1).

5.1.3 Установить на кронштейны 3 и закрепить винтами 5 (рисунок 1) излучатель и приёмник.

5.2 Юстировка выключателя

5.2.1 Подать напряжение питания на излучатель и приёмник через кабель 4.

5.2.2 Ослабить регулировочный винт 6 (рисунок 1) кронштейна приёмника, направить приёмник на излучатель, затянуть винт.

5.2.3 Ослабить регулировочный винт 6 кронштейна излучателя, поворачивая излучатель, направить его на приёмник до переключения индикации приёмника (загорание красного светодиода для приёмника НЗ или погасание красного светодиода для приёмника НО), затянуть винт.

5.2.4 Если поворотом излучателя не удалось добиться переключения приёмника – следует более точно направить приёмник на излучатель.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки на один выключатель содержит:

- выключатель в термокожухе – 1 шт.;
- кронштейн – 1 шт.;
- солнцезащитный козырёк – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;
- пакет с силикагелем – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт. (на партию)

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

7.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для

осуществления замены неработоспособные выключатели следует вернуть на предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении датчиков, не представляют опасности для жизни, здоровья потребителя (пользователя) и не способны причинять вред его имуществу или окружающей среде. Утилизация вышедших из строя выключателей может производиться любым доступным потребителю способом.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатели ВБО, типа:

ВБО – Д68 – 120У – _____, № партии _____, в количестве _____ шт.,

ВБО – Д68 – 120У – _____, № партии _____, в количестве _____ шт.,

ВБО – Д68 – 120У – _____, № партии _____, в количестве _____ шт.

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.

Полная техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.sensor-com.ru.

« _____ » _____ 20..... г. М.П. _____
Дата приемки

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК